

#10457#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
 Адрес потребителя Мореходная 3, г.Калининград  
 Номер абонента 4951  
 Порядковый номер 8734  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 19086630  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	28,237	0,03	198,635	0	0,093	194,154	0	0,092	24	13	0	0	71	36,3	0,46	0,35	9,9
22.04.2021	36,193	0,012	261,9	0	0,078	255,844	0	0,078	24	13	0	0	71,9	38,1	0,45	0,36	8,6
23.04.2021	36,921	0,011	264,465	0	0,099	258,248	0	0,098	24	13	0	0	72,6	38,5	0,45	0,36	4,6
24.04.2021	36,511	0,014	271	0	0,115	264,778	0	0,114	24	13	0	0	71,5	38,6	0,44	0,36	4,6
25.04.2021	38,163	0,016	286,855	0	0,093	280,303	0	0,092	24	13	0	0	71,5	39	0,44	0,36	4
26.04.2021	41,389	0,013	312,965	0	0,085	305,736	0	0,084	24	13	0	0	71,9	39,6	0,43	0,37	3,7
27.04.2021	39,754	0,012	291,02	0	0,087	284,264	0	0,086	24	13	0	0	72	38,7	0,45	0,37	2,9
28.04.2021	37,432	0,012	275,77	0	0,119	269,44	0	0,118	24	13	0	0	71,6	38,4	0,45	0,36	4,1
29.04.2021	32,116	0,016	227,685	0	0,132	222,501	0	0,131	24	13	0	0	71,3	36,9	0,45	0,36	6,7
30.04.2021	16,734	0,017	127,405	0	0,071	124,637	0	0,071	24	13	0	0	69,3	37,3	0,42	0,33	9,3
01.05.2021	2,363	0,009	33,34	0	0	32,679	0	0	24	13	0	0	66	48,8	0,47	0,33	7
02.05.2021	1,866	0	29,37	0	0	28,798	0	0	24	13	0	0	65,5	50,1	0,49	0,33	7,3
03.05.2021	1,927	0	29,38	0	0	28,803	0	0	24	13	0	0	65,8	49,9	0,48	0,33	6,2
04.05.2021	2,366	0	33,32	0	0	32,659	0	0	24	13	0	0	66,1	48,8	0,44	0,33	5,8
05.05.2021	2,114	0	31,82	0	0	31,196	0	0	24	13	0	0	65,6	49,5	0,42	0,33	9,6
06.05.2021	2,325	0	33,045	0	0	32,39	0	0	24	13	0	0	66	48,9	0,43	0,33	10,4
07.05.2021	2,133	0	31,185	0	0	30,567	0	0	24	13	0	0	66,1	49,4	0,44	0,33	6,9
08.05.2021	2,019	0	31,045	0	0	30,439	0	0	24	13	0	0	65,6	49,7	0,43	0,33	6,9
09.05.2021	2,046	0	31,71	0	0	31,094	0	0	24	13	0	0	65,4	49,7	0,45	0,33	6,3
10.05.2021	2,48	0	36,09	0	0	35,386	0	0	24	13	0	0	65,5	48,7	0,44	0,33	11,1
11.05.2021	3,397	0	41,455	0	0	40,612	0	0	24	13	0	0	67	47,1	0,46	0,33	17,8
12.05.2021	3,582	0	45,625	0	0	44,721	0	0	24	13	0	0	66,1	47	0,48	0,33	19,7
13.05.2021	3,49	0	52,94	0	0	51,959	0	0	24	13	0	0	63,6	47,6	0,4	0,33	19,2
14.05.2021	2,763	0	37,74	0	0	37,018	0	0	24	13	0	0	64,9	47,1	0,39	0,28	9,9
15.05.2021	2,472	0	35,49	0	0	34,797	0	0	24	13	0	0	65,6	48,7	0,47	0,33	10,6
16.05.2021	2,406	0	37,665	0	0	36,951	0	0	24	13	0	0	64,5	49	0,46	0,33	10
17.05.2021	3,32	0	41,905	0	0	41,067	0	0	24	13	0	0	66,4	47,1	0,47	0,33	12,5
18.05.2021	3,504	0	44,94	0	0	44,052	0	0	24	13	0	0	66	47,1	0,46	0,33	14,5
19.05.2021	3,348	0	43,06	0	0	42,204	0	0	24	13	0	0	66,2	47,3	0,51	0,33	11,4
20.05.2021	3,632	0	43,38	0	0	42,501	0	0	24	13	0	0	67	46,6	0,53	0,33	10,4
Итого:	397,003	0	3262,205	0	0,972	3189,798	0	0,964	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,823																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	15355,602	121047,58	0	67,626	118032,407	0	66,969	11904	12
20.05.2021	15752,605	124309,785	0	68,598	121222,204	0	67,935	12624	12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.05.2021 9:09:43