

#26993#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО
Мореходная 3, г.Калининград
4951

Заводской номер счётчика 19086630	Показания прибора, ГДж 20.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 30.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	35221,463	35209,437	12.026	2.872

Подпись исполнителя _____



#26992#

Отчёт за период с 30.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 4951
 Порядковый номер 8734
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19086630
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
31.07.2023	-	0,617	0	13,295	0	0	13,055	0	0	0	287	0	24	62,8	51,5	0,42	0,3
01.08.2023	-	1,323	0	27,74	0	0	27,239	0	0	12	287	0	12	62,8	51,3	0,44	0,29
02.08.2023	-	1,231	0	26,555	0	0	26,075	0	0	24	287	0	0	62,8	51,5	0,45	0,29
03.08.2023	-	1,276	0	27,14	0	0	26,65	0	0	24	287	0	0	62,8	51,4	0,44	0,29
04.08.2023	-	1,413	0	28,92	0	0	28,396	0	0	24	287	0	0	62,9	51	0,45	0,29
05.08.2023	-	1,17	0	26,295	0	0	25,827	0	0	24	287	0	0	62,5	51,7	0,45	0,29
06.08.2023	-	1,246	0	27,66	0	0	27,167	0	0	24	287	0	0	62,4	51,5	0,44	0,29
07.08.2023	-	1,489	0	29,98	0	0	29,439	0	0	24	287	0	0	62,9	50,8	0,44	0,29
08.08.2023	-	1,408	0	29,48	0	0	28,951	0	0	24	287	0	0	62,6	51	0,43	0,29
09.08.2023	-	0,399	0	9,265	0	0	9,101	0	0	24	287	0	0	62,1	51,7	0,21	0,2
10.08.2023	-	0,23	0	4,345	0	0	4,309	0	0	24	287	0	0	42,2	29,5	0,03	0,04
11.08.2023	-	0,156	0	4,285	0	0	4,258	0	0	24	295	0	0	37,1	28,4	0,13	0,14
12.08.2023	-	0,062	0	2,365	0	0	2,355	0	0	24	319	0	0	32,1	25,9	0,29	0,3
13.08.2023	-	0,005	0	0,28	0	0	0,279	0	0	24	340	0	0	29,7	25,1	0,3	0,31
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	346	0	0	26,5	24,4	0,3	0,31
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	346	0	0	25,2	24,4	0,32	0,32
16.08.2023	-	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	346	0	0	25,4	24,1	0,34	0,33
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	350	0	6	24,7	23,6	0,34	0,33
18.08.2023	-	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	17	350	0	7	24,5	24,1	0,33	0,34
19.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	351	0	0	24,7	24,2	0,33	0,34
20.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	351	0	0	24,6	24,2	0,33	0,34
Итого:	-	12,025	0	257,665	0	0	253,161	0	0	455	6551	0	49	44,92	37,68	0,34	0,28

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 455 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.07.2023	35209,437	274305,54	0	262,093	267556,511	0	259,799	31150	710
20.08.2023	35221,463	274563,205	0	262,093	267809,671	0	259,799	31629	735

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения