

#126758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Государственная собственность, ГПКО
Московский проспект 95, Калининград
4602
7837
ТВ7 (ASCII)
16037528
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	23,672	0,002	430,17	0	0,02	421,199	0	0,02	24	0	67,9	54,5	0,49	0,41	-
22.03.2025	23,855	0,004	435,275	0	0,008	425,998	0	0,008	24	0	68,7	55,4	0,49	0,41	-
23.03.2025	22,4	0,002	407,795	0	0,067	399,386	0	0,066	24	0	67,5	54,2	0,48	0,4	-
24.03.2025	23,462	0,012	408,39	0	0,006	399,783	0	0,006	24	0	68,3	54,3	0,48	0,4	-
25.03.2025	23,764	0,001	419,565	0	0,005	410,695	0	0,005	24	0	68,4	54,6	0,48	0,4	-
26.03.2025	23,723	0,001	426,715	0	0,004	417,727	0	0,004	24	0	68,3	54,8	0,48	0,4	-
27.03.2025	23,844	0,001	424,075	0	0,005	415,157	0	0,005	24	0	68,3	54,6	0,48	0,41	-
28.03.2025	24,215	0,001	465,94	0	0,007	456,063	0	0,007	24	0	68,6	55,9	0,5	0,41	-
29.03.2025	23,828	0,001	474,605	0	0,004	464,559	0	0,004	24	0	68,6	56,4	0,5	0,41	-
30.03.2025	23,381	0,001	454,35	0	0,005	444,761	0	0,005	24	0	68,5	55,9	0,49	0,4	-
31.03.2025	23,916	0,001	448,99	0	0,009	439,526	0	0,009	24	0	68,4	55,4	0,49	0,41	-
01.04.2025	23,773	0,002	432,46	0	0,005	423,33	0	0,005	24	0	68,4	55	0,49	0,41	-
02.04.2025	24,055	0,001	454,45	0	0,001	444,839	0	0,001	24	0	68,5	55,6	0,49	0,4	-
03.04.2025	24,801	0	493,3	0	0,002	482,537	0	0,002	24	0	69,7	57,4	0,49	0,39	-
04.04.2025	25,048	0	485,33	0	0,004	474,567	0	0,004	24	0	70,3	57,7	0,49	0,39	-
05.04.2025	25,058	0,001	435,28	0	0,005	425,456	0	0,005	24	0	71	57	0,48	0,4	-
06.04.2025	26,586	0,001	430,07	0	0,004	419,858	0	0,004	24	0	73	57,9	0,47	0,4	-
07.04.2025	26,771	0,001	446,58	0	0,009	436,17	0	0,009	24	0	72,3	57,6	0,48	0,4	-
08.04.2025	25,497	0,002	433,7	0	0,027	424,024	0	0,027	24	0	70,5	56,2	0,48	0,4	-
09.04.2025	25,418	0,005	440,405	0	0,002	430,696	0	0,002	24	0	70,1	56	0,49	0,4	-
10.04.2025	25,846	0	429,545	0	0,001	419,87	0	0,001	24	0	70,9	56,2	0,48	0,41	-
11.04.2025	25,451	0	447,275	0	0,001	437,385	0	0,001	24	0	70,3	56,4	0,49	0,4	-
12.04.2025	25,457	0	466,065	0	0	455,671	0	0	24	0	70,5	57,2	0,49	0,4	-
13.04.2025	25,298	0	505,725	0	0	494,387	0	0	24	0	70,7	58,5	0,5	0,4	-
14.04.2025	24,794	0	528,785	0	0,002	516,986	0	0,002	24	0	70,6	59,2	0,51	0,39	-
15.04.2025	9,402	0	200,24	0	0	195,78	0	0	24	0	70,5	59,1	0,19	0,15	-
Итого:	623,315	0	11425,08	0	0,203	11176,41	0	0,202	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	148,876														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3768,789	54838,84	0	1,342	53522,407	0	1,321	3416	439
15.04.2025	4392,106	66263,92	0	1,545	64698,816	0	1,522	4040	439

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:50:57