

#81169#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/24г.-20/05/24г.

Абонент:Московский 95

Адрес: Гос.Собственность

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные раскоды:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037528, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х59DD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.24 23	69,26	51,46	17,8	4,36	3,95	6,12	335,78	0	0,001	328,522	0	0,001	0,001	5	2	5,852	0	24	0	
21.04.24 23	69,68	51,81	17,88	4,34	3,94	6,12	337,665	0	0	330,279	0	0	0	5	2	5,909	0	24	0	
22.04.24 23	69,86	52,24	17,63	4,46	4,04	6,12	347,7	0	0,011	340,064	0	0,011	0,011	5	2	6	0,001	24	0	
23.04.24 23	71,05	54,2	16,85	4,68	4,14	6,12	383,515	0	0,001	374,848	0	0,001	0,001	5	2	6,324	0	24	0	
24.04.24 23	69,27	53,51	15,75	4,7	4,14	6,12	387,575	0	0,001	379,187	0	0,001	0,001	5	2	5,979	0	24	0	
25.04.24 23	69,97	54,57	15,4	4,72	4,12	6,12	403,06	0	0	394,167	0	0	0	5	2	6,078	0	24	0	
26.04.24 23	69,83	55,41	14,42	4,78	4,09	6,12	429,045	0	0,022	419,634	0	0,022	0,022	5	2	6,062	0,001	24	0	
27.04.24 23	70,43	57,14	13,29	2,68	2,23	6,12	260,485	0	0	254,68	0	0	0	5	2	3,391	0	24	0	
28.04.24 23	26,75	26,89	-0,14	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
29.04.24 23	24,84	24,41	0,43	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
30.04.24 23	23,78	23,24	0,54	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
01.05.24 23	23,22	22,72	0,5	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
02.05.24 23	22,81	22,25	0,55	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
03.05.24 23	22,52	21,96	0,56	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
04.05.24 23	22,37	21,84	0,52	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
05.05.24 23	22,11	21,58	0,53	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
06.05.24 23	21,96	21,39	0,57	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
07.05.24 23	21,48	20,87	0,62	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
08.05.24 23	20,99	20,3	0,69	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
09.05.24 23	20,78	20,13	0,64	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
10.05.24 23	20,61	20,09	0,52	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
11.05.24 23	20,11	19,66	0,45	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
12.05.24 23	19,82	19,32	0,51	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
13.05.24 23	19,66	19,16	0,51	1,96	1,96	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
14.05.24 23	55,69	54,47	1,22	2,45	2,46	6,12	3,135	<	0,631	3,09	<	0,622	0,622	5	2	0,035	<	0,031	24	*
15.05.24 23	21,29	21,9	-0,61	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
16.05.24 23	20,24	19,86	0,38	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
17.05.24 23	20,2	19,73	0,47	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
18.05.24 23	20,19	19,76	0,44	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
19.05.24 23	20,28	19,83	0,45	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
20.05.24 23	20,43	19,91	0,52	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
Итого/Средн	69,9	53,77	16,13	1,26	1,13	6,12	2887,96	0	0,667	2824,47	0	0,658	0,658	5	2	45,63	0,033	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19.04.24 23	282150,885	0	49,904	275344,714	0	47,281	47,281	4844,014	1,916	29422	1380
20.05.24 23	285038,845	0	50,571	278169,184	0	47,939	47,939	4889,644	1,948	30166	1380
Итого	2887,96	0	0,667	2824,47	0	0,658	0,658	45,63	0,033	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

