

#119857#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1245370

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 188 СТК Балтсервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M \rho (h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.02	5,217	247,8	249,3	1,5	---	74,17	53,20	0,90	0,51	24,00
24.02	4,470	189,7	190,8	1,1	---	74,34	50,86	0,90	0,51	24,00
25.02	4,531	193,0	194,0	1,0	---	73,99	50,60	0,90	0,51	24,00
26.02	4,204	165,8	166,8	1,0	---	74,79	49,53	0,90	0,51	24,00
27.02	4,164	167,2	168,1	0,9	---	74,32	49,51	0,90	0,51	24,00
28.02	4,410	183,1	184,1	1,0	---	74,13	50,15	0,90	0,51	24,00
01.03	4,669	203,8	204,9	1,1	---	74,04	51,22	0,90	0,51	24,00
Итого:	31,67	1350,5	1358,2	7,7	0,0	74,24	50,88	0,90	0,51	168,00
02.03	4,453	192,4	193,5	1,1	---	73,60	50,55	0,90	0,51	24,00
03.03	4,211	179,5	180,5	1,0	---	73,20	49,82	0,90	0,51	24,00
04.03	4,020	168,0	169,0	0,9	---	73,16	49,32	0,90	0,51	24,00
05.03	3,478	139,8	140,6	0,8	---	73,19	48,39	0,90	0,51	24,00
06.03	3,428	132,6	133,4	0,8	---	73,94	48,18	0,90	0,51	24,00
07.03	3,847	158,1	159,0	0,9	---	73,78	49,53	0,90	0,51	24,00
08.03	3,883	170,9	171,8	0,8	---	72,81	50,18	0,90	0,51	24,00
Итого:	27,32	1141,4	1147,7	6,3	0,0	73,37	49,52	0,90	0,51	168,00
09.03	3,801	170,6	171,4	0,8	---	72,36	50,16	0,90	0,51	24,00
10.03	3,432	144,5	145,4	0,8	---	72,67	49,01	0,90	0,51	24,00
11.03	3,935	179,8	180,7	0,9	---	71,71	49,91	0,90	0,51	24,00
12.03	3,853	168,7	169,6	0,9	---	72,33	49,58	0,90	0,51	24,00
13.03	4,153	194,5	195,5	1,0	---	71,79	50,52	0,90	0,51	24,00
14.03	4,441	217,6	218,6	1,0	---	71,98	51,66	0,90	0,51	24,00
15.03	4,776	233,5	234,6	1,0	---	73,45	53,08	0,90	0,51	24,00
Итого:	28,39	1309,2	1315,8	6,6	0,0	72,35	50,75	0,90	0,51	168,00
16.03	4,807	240,3	241,6	1,3	---	72,62	52,70	0,90	0,51	24,00
17.03	4,887	244,7	246,0	1,3	---	73,30	53,42	0,90	0,51	24,00
18.03	4,408	214,3	215,4	1,1	---	72,16	51,68	0,90	0,51	24,00
19.03	4,388	205,1	206,1	1,1	---	72,41	51,10	0,90	0,51	24,00
20.03	4,209	182,8	183,7	1,0	---	74,40	51,46	0,90	0,51	24,00
21.03	3,862	156,9	157,7	0,8	---	74,07	49,53	0,90	0,51	24,00
22.03	3,986	172,1	173,1	1,0	---	73,84	50,76	0,90	0,51	24,00
Итого:	30,55	1416,2	1423,7	7,6	0,0	73,18	51,69	0,90	0,51	168,00
23.03	3,919	165,1	166,0	0,9	---	74,80	51,15	0,90	0,51	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,92	165,1	166,0	0,9	0,0	74,80	51,15	0,90	0,51	24,00
Итого:	121,84	5382,4	5411,5	29,0	0,0	73,33	50,78	0,90	0,51	696,0

dT= 22,55

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		121,84					
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 14:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	615,11	736,96	121,84		739,10		
Расход теплоносителя Mп, т	32023,2	37405,7	5382,4		37492,4		
Расход теплоносителя Mo, т	32201,2	37612,6	5411,5		37699,8		
Время наработки, ч	3964,1	4660,1	696,0		4674,2		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

