

#126325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО
Аллея Смелых 72, Калининград
2587
8582
ТВ7 (АСЦП)
19082992
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,598	0	4,988	0	0	4,874	0	0	24	0	71,3	42	0,49	0,45	4,4
22.03.2025	0,653	0	5,253	0	0	5,133	0	0	24	0	71,3	40,9	0,48	0,44	5,6
23.03.2025	0,622	0	5,114	0	0	4,998	0	0	24	0	70,9	41,2	0,49	0,45	5,7
24.03.2025	0,657	0	5,168	0	0	5,05	0	0	24	0	71,6	40,5	0,48	0,45	6,8
25.03.2025	0,618	0	5,069	0	0	4,954	0	0	24	0	71,3	41,5	0,48	0,44	5,5
26.03.2025	0,525	0	4,597	0	0	4,494	0	0	24	0	70,8	42,9	0,49	0,45	4,4
27.03.2025	0,543	0	4,701	0	0	4,595	0	0	24	0	70,7	42,5	0,48	0,45	6,9
28.03.2025	0,539	0	4,658	0	0	4,552	0	0	24	0	71,1	42,8	0,49	0,45	5,7
29.03.2025	0,473	0	4,36	0	0	4,263	0	0	24	0	70,5	44	0,49	0,45	8,9
30.03.2025	0,503	0	4,42	0	0	4,321	0	0	24	0	70,8	43	0,48	0,44	9,9
31.03.2025	0,537	0	4,653	0	0	4,548	0	0	24	0	70,8	42,6	0,48	0,45	6,8
01.04.2025	0,524	0	4,583	0	0	4,48	0	0	24	0	70,8	42,9	0,48	0,44	5,9
02.04.2025	0,548	0	4,78	0	0	4,672	0	0	24	0	70,9	42,9	0,49	0,45	-
03.04.2025	0,464	0	4,501	0	0	4,402	0	0	24	0	70,1	44,9	0,49	0,45	-
04.04.2025	0,474	0	4,799	0	0	4,696	0	0	24	0	69,1	45	0,49	0,45	-
05.04.2025	0,557	0	5,109	0	0	4,999	0	0	24	0	69,2	42,6	0,46	0,43	-
06.04.2025	0,716	0	5,986	0	0	5,856	0	0	24	0	69,5	40,3	0,45	0,42	-
07.04.2025	0,654	0	5,495	0	0	5,374	0	0	24	0	69,9	40,8	0,46	0,43	-
08.04.2025	0,614	0	5,413	0	0	5,296	0	0	24	0	69,4	41,7	0,46	0,43	-
09.04.2025	0,621	0	5,42	0	0	5,302	0	0	24	0	69,6	41,6	0,47	0,44	-
10.04.2025	0,628	0	5,474	0	0	5,355	0	0	24	0	69,3	41,3	0,46	0,43	-
11.04.2025	0,634	0	5,453	0	0	5,334	0	0	24	0	69,7	41,4	0,47	0,43	-
12.04.2025	0,573	0	5,111	0	0	5	0	0	24	0	69,5	42,1	0,48	0,44	-
13.04.2025	0,443	0	4,477	0	0	4,38	0	0	24	0	69,3	45,2	0,49	0,45	-
14.04.2025	0,402	0	4,319	0	0	4,227	0	0	24	0	68,9	46,2	0,47	0,43	-
15.04.2025	0,295	0	3,921	0	0	3,839	0	0	24	0	68,4	50	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,428	0	4,731	0	0	4,63	0	0	24	0	68,9	46,8	0,43	0,38	-
17.04.2025	0,24	0	3,991	0	0	3,908	0	0	24	0	67,9	53,2	0,4	0,36	-
18.04.2025	0,168	0	4,018	0	0	3,935	0	0	24	0	67,4	57,2	0,43	0,37	-
19.04.2025	0,076	0	3,359	0	0	3,29	0	0	24	0	67	61,5	0,43	0,37	-
20.04.2025	0,075	0	3,352	0	0	3,284	0	0	24	0	66,5	61,1	0,43	0,37	-
Итого:	15,402	0	147,273	0	0	144,041	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,679														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	308,521	2974,555	0	0	2910,444	0	0	16272	253
20.04.2025	323,923	3121,825	0	0	3054,486	0	0	17016	253

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:22:22