

#23875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,991	39,38	37,92	24	0	72,6	52,1	-
25.09.2022	1,001	39,94	38,5	24	0	72,6	52,2	-
26.09.2022	0,957	38,42	36,99	24	0	72,4	51,9	-
27.09.2022	0,936	37,37	35,96	24	0	72,7	52,1	-
28.09.2022	0,939	37,87	36,45	24	0	72,7	52,4	-
29.09.2022	0,955	38,48	37	24	0	72,6	52,3	-
30.09.2022	0,92	38,82	37,36	24	0	72,1	52,7	-
01.10.2022	0,922	37,99	36,54	24	0	72,5	52,6	-
02.10.2022	1,015	40,82	39,32	24	0	72,4	52,2	-
03.10.2022	0,95	37,06	35,66	24	0	72,5	51,5	-
04.10.2022	1,833	64,5	62,98	24	0	72,6	49,4	-
Итого:	11,419	450,65	434,68	264	0	0	0	0
Гкал	9,82							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	43424,363	490468,03	659519,8	129365,09
04.10.2022	43435,782	490918,68	659954,48	129629,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:14