

#131094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 28, Калининград
4113
4209
СКМ-01
33951
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	0,466	75,9	75,72	24	0	73,3	68,3	-
25.04.2025	0,469	79,6	79,39	24	0	73,2	68,4	-
26.04.2025	0,492	81,48	81,29	24	0	73,3	68,3	-
27.04.2025	0,53	85,49	85,22	24	0	73,5	68,4	-
28.04.2025	0,461	83,03	82,81	24	0	73,4	68,8	-
29.04.2025	0,447	82,65	82,38	24	0	73,6	69,1	-
30.04.2025	0,493	89,36	89,1	24	0	73,6	69	-
01.05.2025	0,507	89,52	89,24	24	0	73,5	68,8	-
02.05.2025	0,493	89,24	89,03	24	0	73,5	69	-
03.05.2025	0,454	87,9	87,7	24	0	73,7	69,4	-
04.05.2025	0,478	89,78	89,53	24	0	73,5	69,1	-
05.05.2025	0,441	89,17	88,9	24	0	73,5	69,4	-
06.05.2025	0,445	89,67	89,41	24	0	73,5	69,4	-
07.05.2025	0,452	91,93	91,68	24	0	73,3	69,2	-
08.05.2025	0,483	90,75	90,47	24	0	73,3	68,9	-
09.05.2025	0,433	85,79	85,55	24	0	73,4	69,2	-
10.05.2025	0,455	87,76	87,49	24	0	73,4	69,1	-
11.05.2025	0,516	96,07	95,75	24	0	73,3	68,9	-
12.05.2025	0,413	87,46	87,21	24	128	73,6	69,8	-
13.05.2025	0,435	94,6	94,38	24	0	73,6	69,8	-
14.05.2025	0,419	95,43	95,16	24	0	73,6	70	-
15.05.2025	0,453	101,78	101,39	24	0	73,9	70,3	-
16.05.2025	0,408	99,21	98,83	24	0	74	70,6	-
17.05.2025	0,436	99,37	98,96	24	128	74	70,4	-
18.05.2025	0,422	99,57	99,35	24	0	73,8	70,3	-
19.05.2025	0,408	95,43	95,18	24	0	73,8	70,3	-
20.05.2025	0,396	95,88	95,49	24	0	73,9	70,5	-
21.05.2025	0,352	89,88	89,51	24	0	73,8	70,6	-
22.05.2025	0,369	99,6	99,21	24	0	73,9	70,9	-
23.05.2025	0,369	99,55	99,15	24	0	74	71	-
Итого:	13,395	2722,85	2714,48	720	0	0	0	0
Гкал	11,52							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	27008,825	651283,06	249159,01	150204,08
23.05.2025	27022,22	654005,91	251873,49	150924,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:36:23