

#23749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 29-А, г.Калининград
1870
3433
SKM-01
32177
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,714	29,6	24	0	70,9	50,9	16
25.05.2021	0,75	30,31	24	0	71,1	50,7	-
26.05.2021	0,781	31,54	24	0	71	50,4	-
27.05.2021	0,746	30,71	24	0	70,8	50,7	-
28.05.2021	0,774	31,71	24	0	70,8	50,4	11
29.05.2021	0,729	30,55	24	0	70,6	50,8	12,3
30.05.2021	0,769	31,38	24	0	70,8	50,5	-
31.05.2021	0,724	29,62	24	0	71,1	50,8	16
01.06.2021	0,746	30,95	24	0	70,7	50,7	-
02.06.2021	0,715	29,7	24	0	70,9	50,9	-
03.06.2021	0,727	29,87	24	0	71	50,8	15
04.06.2021	0,687	28,33	24	0	71,3	51,1	-
05.06.2021	0,699	34,4	24	0	70,1	51,2	13,4
06.06.2021	0,749	30,79	24	0	70,9	50,8	22
07.06.2021	0,683	32,41	24	0	70,1	51,4	-
08.06.2021	0,704	28,9	24	0	71,3	51,2	18,8
09.06.2021	0,694	29,34	24	0	70,8	51,3	21
10.06.2021	0,696	36,55	24	0	69,5	51,4	-
11.06.2021	0,673	28,17	24	0	71,2	51,4	-
12.06.2021	0,692	29,7	24	0	70,7	51,4	-
13.06.2021	0,714	29,72	24	0	71	51,2	-
14.06.2021	0,708	29,28	24	0	71,2	51,2	-
15.06.2021	0,727	30,05	24	0	71	51	-
16.06.2021	0,696	29,09	24	0	70,9	51,2	-
17.06.2021	0,644	27,56	24	0	70,9	51,6	-
18.06.2021	0,671	27,7	24	0	71,4	51,5	-
19.06.2021	0,629	26,56	24	0	71,2	51,9	-
20.06.2021	0,646	27,47	24	0	71	51,9	-
21.06.2021	0,628	26,79	24	0	71,1	52	-
22.06.2021	0,594	28,24	24	0	70	52,7	-
23.06.2021	0,55	31,08	24	0	69	52,8	-
Итого:	21,659	928,07	744	0	0	0	0
Гкал	18,627						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	9383,706	476191,4	133628,19
23.06.2021	9405,365	477119,47	134372,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2021 8:00:06