

#88564#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 29-А, г.Калининград
1870
3433
SKM-01
32177
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,65	26,38	24	0	69,3	49,6	-
25.05.2024	0,668	27,06	24	0	69,2	49,4	-
26.05.2024	0,647	26,11	24	0	69,4	49,6	-
27.05.2024	0,531	21,94	24	0	63,2	47,8	-
28.05.2024	0,624	24,72	24	0	68,3	48,9	-
29.05.2024	0,627	25,78	24	0	69,2	49,8	-
30.05.2024	0,598	25,18	24	0	69,1	50	-
31.05.2024	0,607	24,74	24	0	69,6	49,7	-
01.06.2024	0,567	23,5	24	0	69,6	50,2	-
02.06.2024	0,64	25,62	24	128	69,5	49,6	-
03.06.2024	0,576	24,56	24	0	69	49,9	-
04.06.2024	0,605	24,81	24	0	69,3	49,7	-
05.06.2024	0,577	23,46	24	0	68,1	49,1	-
06.06.2024	0,588	24,7	24	0	69,2	49,8	-
07.06.2024	0,596	25,27	24	0	68,9	49,7	-
08.06.2024	0,641	26,1	24	0	69,3	49,3	-
09.06.2024	0,66	27,23	24	0	68,9	49,2	-
10.06.2024	0,604	25,41	24	0	69,2	49,5	-
11.06.2024	0,604	25,56	24	0	69	49,6	-
12.06.2024	0,638	26,5	24	0	69	49,3	-
13.06.2024	0,607	25,62	24	0	69	49,6	-
14.06.2024	0,609	26,01	24	0	68,8	49,6	-
15.06.2024	0,598	25,13	24	0	69,2	49,6	-
16.06.2024	0,628	26,11	24	0	69,2	49,4	-
17.06.2024	0,647	26,54	24	0	69,1	49,4	-
18.06.2024	0,621	25,44	24	0	69,4	49,5	-
19.06.2024	0,603	25,51	24	0	69	49,7	-
20.06.2024	0,602	25,66	24	0	68,9	49,7	-
21.06.2024	0,625	26,13	24	0	69	49,4	-
22.06.2024	0,59	25,43	24	0	68,9	49,8	-
23.06.2024	0,649	27,56	24	0	68,7	49,5	-
Итого:	19,027	789,77	744	0	0	0	0
Гкал	16,363						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	11147,293	543428,27	159102,28
23.06.2024	11166,32	544218,04	159846,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2024 7:51:30