

#72322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 6, Калининград
1870
3393
SKM-01
34769
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.01.2024 | 0,241 | 9,28 | 9,2 | 24 | 0 | 67,5 | 45,1 | - |
| 25.01.2024 | 0,269 | 10,51 | 10,41 | 24 | 0 | 67,9 | 46 | - |
| 26.01.2024 | 0,278 | 10,22 | 10,1 | 24 | 0 | 70,1 | 46,7 | - |
| 27.01.2024 | 0,262 | 9,9 | 9,73 | 24 | 0 | 68,5 | 45,7 | - |
| 28.01.2024 | 0,248 | 9,83 | 9,65 | 24 | 0 | 68,2 | 46,4 | - |
| 29.01.2024 | 0,265 | 10,31 | 10,15 | 24 | 0 | 68,8 | 46,8 | - |
| 30.01.2024 | 0,266 | 10,15 | 9,99 | 24 | 0 | 68,6 | 46 | - |
| 31.01.2024 | 0,252 | 9,57 | 9,4 | 24 | 0 | 68 | 45,4 | - |
| 01.02.2024 | 0,243 | 9,4 | 9,26 | 24 | 0 | 68,1 | 45,9 | - |
| 02.02.2024 | 0,247 | 9,39 | 9,24 | 24 | 0 | 68,3 | 45,7 | - |
| 03.02.2024 | 0,214 | 8,09 | 7,96 | 24 | 0 | 67,4 | 44,7 | - |
| 04.02.2024 | 0,229 | 9,59 | 9,44 | 24 | 0 | 66,7 | 45,4 | - |
| 05.02.2024 | 0,241 | 9,23 | 9,09 | 24 | 0 | 67,9 | 45,5 | - |
| 06.02.2024 | 0,255 | 9,51 | 9,36 | 24 | 0 | 68,8 | 45,8 | - |
| 07.02.2024 | 0,272 | 10,11 | 9,96 | 24 | 0 | 69,8 | 46,7 | - |
| 08.02.2024 | 0,288 | 10,15 | 9,99 | 24 | 0 | 71,6 | 47,3 | - |
| 09.02.2024 | 0,283 | 9,73 | 9,58 | 24 | 0 | 72,4 | 47,5 | - |
| 10.02.2024 | 0,259 | 9,09 | 8,94 | 24 | 0 | 72,2 | 47,7 | - |
| 11.02.2024 | 0,24 | 9,06 | 8,92 | 24 | 0 | 69,1 | 46,4 | - |
| 12.02.2024 | 0,212 | 8,29 | 8,14 | 24 | 0 | 67,6 | 45,6 | - |
| 13.02.2024 | 0,237 | 9,23 | 9,11 | 24 | 0 | 68 | 46 | - |
| 14.02.2024 | 0,203 | 8,01 | 7,9 | 24 | 0 | 67,7 | 45,9 | - |
| 15.02.2024 | 0,191 | 7,32 | 7,23 | 24 | 0 | 67,5 | 45,1 | - |
| 16.02.2024 | 0,158 | 6,09 | 6 | 24 | 0 | 66,8 | 44,5 | - |
| 17.02.2024 | 0,232 | 8,91 | 8,8 | 24 | 0 | 68,1 | 45,8 | - |
| 18.02.2024 | 0,253 | 9,85 | 9,74 | 24 | 0 | 69,2 | 47 | - |
| 19.02.2024 | 0,258 | 9,4 | 9,27 | 24 | 0 | 70,3 | 46,8 | - |
| 20.02.2024 | 0,23 | 8,92 | 8,79 | 24 | 0 | 69,2 | 47 | - |
| 21.02.2024 | 0,198 | 8,06 | 7,96 | 24 | 0 | 67,6 | 46,2 | - |
| 22.02.2024 | 0,192 | 7,52 | 7,43 | 24 | 0 | 67,5 | 45,7 | - |
| 23.02.2024 | 0,172 | 6,86 | 6,76 | 24 | 0 | 67,2 | 45,7 | - |
| Итого: | 7,388 | 281,58 | 277,5 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,354 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.01.2024 | 933,724 | 50655,48 | 44949,13 | 138506,89 |
| 23.02.2024 | 941,112 | 50937,06 | 45226,63 | 139250,89 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.02.2024 7:44:17