

#121636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Беланова 6, Калининград  
3393  
SKM-01  
34769  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.02.2025 | 0,231     | 9,41   | 9,13   | 24       | 0      | 69     | 47,7   | -           |
| 25.02.2025 | 0,222     | 9,37   | 9,1    | 24       | 0      | 68,4   | 47,9   | -           |
| 26.02.2025 | 0,207     | 8,74   | 8,5    | 24       | 0      | 68,1   | 47,5   | -           |
| 27.02.2025 | 0,212     | 8,82   | 8,58   | 24       | 0      | 68,2   | 47,4   | -           |
| 28.02.2025 | 0,234     | 9,73   | 9,49   | 24       | 0      | 68,7   | 47,9   | -           |
| 01.03.2025 | 0,233     | 9,85   | 9,57   | 24       | 0      | 68,7   | 48,2   | -           |
| 02.03.2025 | 0,213     | 8,89   | 8,62   | 24       | 0      | 68,2   | 47,4   | -           |
| 03.03.2025 | 0,21      | 9,09   | 8,81   | 24       | 0      | 67,9   | 47,4   | -           |
| 04.03.2025 | 0,186     | 8,76   | 8,5    | 24       | 0      | 65,5   | 46     | -           |
| 05.03.2025 | 0,168     | 8,58   | 8,31   | 24       | 0      | 65,6   | 46,5   | -           |
| 06.03.2025 | 0,168     | 7,74   | 7,5    | 24       | 0      | 66,9   | 48     | -           |
| 07.03.2025 | 0,178     | 8,34   | 8,1    | 24       | 0      | 67,5   | 48,5   | -           |
| 08.03.2025 | 0,166     | 7,9    | 7,67   | 24       | 0      | 66,9   | 49,4   | -           |
| 09.03.2025 | 0,161     | 7,5    | 7,27   | 24       | 0      | 67,1   | 48,6   | -           |
| 10.03.2025 | 0,142     | 6,77   | 6,55   | 24       | 128    | 66,5   | 49     | -           |
| 11.03.2025 | 0,201     | 8,58   | 8,34   | 24       | 0      | 68,3   | 47,9   | -           |
| 12.03.2025 | 0,202     | 8,58   | 8,33   | 24       | 0      | 68,1   | 47,6   | -           |
| 13.03.2025 | 0,217     | 9,77   | 9,56   | 24       | 0      | 67,6   | 47,7   | -           |
| 14.03.2025 | 0,25      | 10,14  | 9,94   | 24       | 0      | 69,8   | 48,4   | -           |
| 15.03.2025 | 0,272     | 10,83  | 10,6   | 24       | 0      | 70,9   | 48,9   | -           |
| 16.03.2025 | 0,248     | 9,83   | 9,63   | 24       | 0      | 70,5   | 48,6   | -           |
| 17.03.2025 | 0,251     | 9,88   | 9,69   | 24       | 0      | 71,3   | 49,3   | -           |
| 18.03.2025 | 0,221     | 8,91   | 8,73   | 24       | 0      | 69,1   | 47,7   | -           |
| 19.03.2025 | 0,228     | 9,47   | 9,3    | 24       | 0      | 68,7   | 47,8   | -           |
| 20.03.2025 | 0,2       | 8,63   | 8,49   | 24       | 0      | 68,1   | 47,8   | -           |
| 21.03.2025 | 0,211     | 9,02   | 8,87   | 24       | 0      | 68,1   | 47,7   | -           |
| 22.03.2025 | 0,193     | 8,24   | 8,11   | 24       | 0      | 67,7   | 47,4   | -           |
| 23.03.2025 | 0,196     | 8,4    | 8,26   | 24       | 0      | 67,7   | 47,4   | -           |
| Итого:     | 5,821     | 249,77 | 243,55 | 672      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 5,006     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.02.2025 | 989,187   | 53265,8  | 47538,35 | 147625,46 |
| 23.03.2025 | 995,008   | 53515,57 | 47781,9  | 148297,46 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:01:44