

#126742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 6, Калининград
3393
SKM-01
34769
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,203	8,85	8,7	24	0	68,3	48,1	5,5
25.03.2025	0,172	7,88	7,71	24	0	67,4	48,4	4,4
26.03.2025	0,199	8,47	8,3	24	0	67,5	46,8	6,9
27.03.2025	0,213	8,47	8,3	24	0	68,1	46,2	5,7
28.03.2025	0,183	7,85	7,71	24	0	67,3	46,9	8,9
29.03.2025	0,163	7,48	7,34	24	0	67,2	48,6	9,9
30.03.2025	0,199	8,29	8,14	24	0	67,7	46,9	6,8
31.03.2025	0,211	8,64	8,49	24	0	67,8	46,7	5,9
01.04.2025	0,231	9,43	9,27	24	0	68,4	47,1	-
02.04.2025	0,203	8,61	8,47	24	0	67,7	47,2	-
03.04.2025	0,184	8,13	7,99	24	0	67,1	47,7	-
04.04.2025	0,183	7,59	8,41	23,38	128	68	46,9	-
05.04.2025	0,238	9,65	9,51	24	0	69,1	47,6	-
06.04.2025	0,255	10,11	9,94	24	0	69,9	48,1	-
07.04.2025	0,237	9,51	9,24	24	0	68,9	47,3	-
08.04.2025	0,247	9,96	9,69	24	0	68,6	47	-
09.04.2025	0,227	9,53	9,26	24	0	68,6	47,8	-
10.04.2025	0,222	10,01	9,73	24	0	68,3	48,4	-
11.04.2025	0,204	8,98	8,64	24	0	68	48,3	-
12.04.2025	0,168	7,74	7,44	24	0	67,3	48,6	-
13.04.2025	0,107	5,98	5,73	24	0	65,6	50,8	-
14.04.2025	0,115	6,02	5,77	24	0	65,8	49,8	-
15.04.2025	0,085	5,42	5,2	24	0	64,5	51,5	-
16.04.2025	0,115	6,03	5,79	24	0	65	48,9	-
17.04.2025	0,046	9,75	9,58	24	0	63,6	57,7	-
18.04.2025	0,022	12,05	11,9	24	0	66,6	63,9	-
19.04.2025	0,017	10,13	9,98	24	0	64,2	61,9	-
20.04.2025	0,016	4,03	3,87	24	0	61	57,3	-
21.04.2025	0,026	12,39	12,23	24	0	65,5	61,9	-
22.04.2025	0,023	11,91	11,75	24	0	66,2	63	-
23.04.2025	0,026	12,14	11,98	24	0	66,4	63,1	-
Итого:	4,74	271,03	266,06	743,38	0	0	0	0
Гкал	4,076							

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,38

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	995,008	53515,57	47781,9	148297,46
23.04.2025	999,748	53786,6	48047,96	149040,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:43:26