

#23030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 6, Калининград
1870
3393
SKM-01
34769
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,035	2,71	2,72	24	0	60,3	49,8	-
25.07.2022	0,039	2,73	2,74	24	128	60,7	49,5	-
26.07.2022	0,038	2,74	2,76	24	0	60,3	49,5	-
27.07.2022	0,035	2,73	2,73	24	0	59,6	49,4	-
28.07.2022	0,038	2,86	2,88	24	0	60,6	49,9	-
29.07.2022	0,042	3,01	3,02	24	0	60,8	49,7	-
30.07.2022	0,041	2,89	2,9	24	0	60,6	49,5	-
31.07.2022	0,035	2,74	2,76	24	0	60,1	49,6	-
01.08.2022	0,037	2,72	2,73	24	0	60,8	49,6	-
02.08.2022	0,04	3,03	3,05	24	0	59,9	49,2	-
03.08.2022	0,001	1,59	1,58	24	0	30,2	31,1	-
04.08.2022	0	0	0	24	0	25,2	24,9	-
05.08.2022	0	0	0	23,94	128	24,4	24,2	-
06.08.2022	0	0	0	24	0	24	23,6	-
07.08.2022	0	0	0	24	0	23,3	23	-
08.08.2022	0	0	0	24	0	22,8	22,4	-
09.08.2022	0	0	0	24	0	22,6	22	-
10.08.2022	0	0	0	24	0	22,3	21,7	-
11.08.2022	0	0	0	17,26	128	22	21,3	-
12.08.2022	0	0	0	24	0	22	21,3	-
13.08.2022	0	0	0	24	0	22,1	21,6	-
14.08.2022	0	0	0	24	0	22,3	21,8	-
15.08.2022	0	0	0	24	0	22,6	22	-
16.08.2022	0	0	0	24	0	22,9	22,3	-
17.08.2022	0	0	0	24	0	22,9	22,5	-
18.08.2022	0,019	1,77	1,79	24	0	44,6	38	-
19.08.2022	0,041	2,88	2,9	24	0	60,6	49,3	-
20.08.2022	0,035	2,67	2,69	24	0	60,2	49,8	-
21.08.2022	0,036	2,66	2,67	24	0	60,7	49,8	-
22.08.2022	0,035	2,62	2,64	24	0	61	50,2	-
23.08.2022	0,034	2,64	2,66	24	0	60,3	50	-
Итого:	0,581	44,99	45,22	737,2	0	0	0	0
Гкал	0,5							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737,2

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2022	853,774	46863,07	41169,8	126179,33
23.08.2022	854,355	46908,06	41215,02	126916,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 18:01:46