

#23026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 6, Калининград
1870
3393
SKM-01
34769
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0,034	2,68	2,69	24	0	60,5	50,1	-
25.08.2022	0,032	2,58	2,61	24	0	60,4	50,2	-
26.08.2022	0,04	2,73	2,74	24	0	61,3	49,7	-
27.08.2022	0,035	2,58	2,59	24	0	60,6	49,9	-
28.08.2022	0,031	2,51	2,54	24	0	60,1	49,9	-
29.08.2022	0,034	2,55	2,56	24	0	60,5	49,9	-
30.08.2022	0,04	2,81	2,83	24	0	60,9	49,6	-
31.08.2022	0,04	2,86	2,87	24	0	60,5	49,6	-
01.09.2022	0,035	2,75	2,76	24	0	60,1	49,8	-
02.09.2022	0,036	2,79	2,81	24	128	60,5	49,8	-
03.09.2022	0,043	2,99	3,01	24	0	60,6	49,4	-
04.09.2022	0,042	3,02	3,03	24	0	60,3	49,3	-
05.09.2022	0,037	2,96	2,98	24	0	60,4	49,8	-
06.09.2022	0,038	3,2	3,21	24	0	59,6	49,8	-
07.09.2022	0,042	3,05	3,07	24	0	61	49,6	-
08.09.2022	0,036	2,87	2,88	24	0	60,6	50	-
09.09.2022	0,038	2,93	2,95	24	0	60,4	49,7	-
10.09.2022	0,037	2,9	2,91	24	0	60,4	49,8	-
11.09.2022	0,038	2,93	2,94	24	128	60,5	49,6	-
12.09.2022	0,037	2,87	2,89	24	128	60,6	49,8	-
13.09.2022	0,037	2,89	2,9	24	0	60,3	49,6	-
14.09.2022	0,037	2,87	2,89	24	0	60	49,3	-
15.09.2022	0,041	2,91	2,92	24	128	60,7	49,1	-
16.09.2022	0,043	2,95	2,97	24	128	60,4	49	-
17.09.2022	0,037	2,89	2,9	24	128	59,9	49,2	-
18.09.2022	0,037	2,96	2,98	24	128	59,8	49,2	-
19.09.2022	0,045	3,1	3,11	24	128	60,1	48,9	-
20.09.2022	0,04	3,03	3,04	24	0	60	49,2	-
21.09.2022	0,039	3,03	3,04	24	0	60	49,4	-
22.09.2022	0,045	3,19	3,2	24	0	60,6	49,3	-
23.09.2022	0,042	3,07	3,08	24	0	60,5	49,6	-
Итого:	1,188	89,45	89,9	744	0	0	0	0
Гкал	1,022							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2022	854,355	46908,06	41215,02	126916,53
23.09.2022	855,543	46997,51	41304,92	127660,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:45:14