

# #35768#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,094	3,88	24	0	65,1	44,5	-
25.08.2023	0,095	3,84	24	0	65,4	44,4	-
26.08.2023	0,093	4,17	24	0	64,7	44,8	-
27.08.2023	0,093	3,87	24	0	65	44,7	-
28.08.2023	0,095	3,97	24	0	64,9	44,6	-
29.08.2023	0,1	4	24	0	65	44,3	-
30.08.2023	0,093	3,91	24	0	64,9	44,6	-
31.08.2023	0,095	4	24	0	64,7	44,6	-
01.09.2023	0,096	4,02	24	0	64,7	44,5	-
02.09.2023	0,093	3,88	24	0	65	44,4	-
03.09.2023	0,094	3,97	24	0	64,8	44,6	-
04.09.2023	0,095	4	24	0	64,7	44,6	-
05.09.2023	0,097	3,98	24	0	65	44,4	-
06.09.2023	0,093	3,8	24	0	65,3	44,5	-
07.09.2023	0,095	3,89	24	0	65,2	44,4	-
08.09.2023	0,102	4,06	24	0	65,1	44,2	-
09.09.2023	0,095	3,89	24	0	65,2	44,5	-
10.09.2023	0,091	3,73	24	0	65,5	44,6	-
11.09.2023	0,094	3,82	24	0	65,4	44,4	-
12.09.2023	0,1	3,97	24	0	65,3	44,2	-
13.09.2023	0,096	3,9	24	0	65,2	44,5	-
14.09.2023	0,097	4,06	24	0	64,9	44,5	-
15.09.2023	0,095	3,85	24	0	65,3	44,4	-
16.09.2023	0,094	3,91	24	0	64,9	44,4	-
17.09.2023	0,091	3,77	24	0	65,2	44,6	-
18.09.2023	0,095	3,81	24	0	65,5	44,3	-
19.09.2023	0,097	3,85	24	0	65,6	44,2	-
20.09.2023	0,097	3,91	24	0	65,2	44,4	-
21.09.2023	0,098	3,93	24	0	65,4	44,3	-
22.09.2023	0,098	3,9	24	0	65,5	44,2	-
23.09.2023	0,094	3,79	24	0	65,5	44,5	-
Итого:	2,955	121,33	744	0	0	0	0
Гкал	2,541						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	1757,671	57451,17	141084,78
23.09.2023	1760,626	57572,5	141828,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:58:09