

#118877#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1246291

Номер абонента:

Беломорская,2 БСК-Сервис,ООО

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.02	1,517	46,7	47,3	0,6	---	76,48	44,07	0,90	0,50	24,00
24.02	1,429	45,6	46,2	0,5	---	73,87	42,65	0,90	0,50	24,00
25.02	1,484	49,2	49,7	0,5	---	72,67	42,56	0,90	0,50	24,00
26.02	1,358	44,5	44,9	0,5	---	72,19	41,72	0,90	0,50	24,00
27.02	1,329	42,8	43,3	0,5	---	72,10	41,12	0,90	0,50	24,00
28.02	1,465	48,7	49,3	0,5	---	72,02	42,05	0,90	0,50	24,00
01.03	1,520	49,0	49,6	0,6	---	73,95	43,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,10	326,5	330,2	3,7	0,0	73,34	42,48	0,90	0,50	168,00
02.03	1,363	43,9	44,3	0,5	---	72,95	41,96	0,90	0,50	24,00
03.03	1,309	41,6	42,1	0,5	---	72,36	40,96	0,90	0,50	24,00
04.03	1,264	39,2	39,7	0,4	---	72,14	40,01	0,90	0,50	24,00
05.03	1,151	35,1	35,5	0,4	---	72,02	39,29	0,90	0,50	24,00
06.03	1,113	33,3	33,7	0,4	---	71,92	38,59	0,90	0,50	24,00
07.03	1,142	35,9	36,3	0,4	---	71,82	40,11	0,90	0,50	24,00
08.03	1,079	35,6	36,0	0,4	---	71,83	41,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,42	264,6	267,6	3,0	0,0	72,18	40,43	0,90	0,50	168,00
09.03	1,016	32,6	32,9	0,4	---	71,96	40,86	0,90	0,50	24,00
10.03	0,943	29,0	29,3	0,3	---	71,70	39,28	0,90	0,50	24,00
11.03	1,204	40,6	41,0	0,4	---	71,68	42,08	0,90	0,50	24,00
12.03	1,267	41,0	41,4	0,4	---	72,02	41,15	0,90	0,50	24,00
13.03	1,385	44,2	44,7	0,5	---	73,20	41,92	0,90	0,50	24,00
14.03	1,425	44,5	45,0	0,5	---	74,91	42,96	0,90	0,50	24,00
15.03	1,433	45,2	45,7	0,6	---	75,95	44,29	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,67	276,9	280,1	3,1	0,0	73,22	41,98	0,90	0,50	168,00
16.03	1,380	42,5	43,0	0,5	---	75,88	43,48	0,90	0,50	24,00
17.03	1,487	46,2	46,7	0,6	---	76,73	44,61	0,90	0,50	24,00
18.03	1,355	42,1	42,6	0,5	---	74,13	42,06	0,90	0,50	24,00
19.03	1,309	42,8	43,2	0,5	---	72,52	42,01	0,90	0,50	24,00
20.03	1,183	38,7	39,1	0,4	---	72,20	41,67	0,90	0,50	24,00
21.03	1,213	38,6	39,0	0,4	---	72,16	40,78	0,90	0,50	24,00
22.03	1,141	37,5	37,9	0,4	---	72,07	41,74	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,07	288,3	291,6	3,3	0,0	73,77	42,40	0,90	0,50	168,00
23.03	1,111	35,7	36,1	0,4	---	71,86	40,83	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,11	35,7	36,1	0,4	0,0	71,86	40,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	37,37	1192,0	1205,5	13,6	0,0	73,12	41,84	0,90	0,50	696,0
						dT=	31,28			

dT= 31,28

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		37,37					
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 15:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	190,98	228,35	37,37		229,11		
Расход теплоносителя M1, т	6084,5	7276,5	1192,0		7301,1		
Расход теплоносителя M2, т	6148,0	7353,5	1205,5		7378,4		
Время наработки, ч	4279,7	4975,7	696,0		4991,2		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

