

#125378#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1246291

Номер абонента:

Адрес установки: Беломорская, 2 БСК-Сервис

Система 1 Р-Подача

 $Q = M \rho (h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	32	0,075	30,0	—	—
2	32	0,075	30,0	—	—

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 23.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pn	Po	
				-	+					
23.03	1,111	35,7	36,1	0,4	---	71,86	40,83	0,90	0,51	24,00
24.03	1,228	40,2	40,7	0,4	---	72,14	41,70	0,90	0,51	24,00
25.03	1,114	36,2	36,5	0,4	---	72,08	41,34	0,90	0,51	24,00
26.03	1,129	34,9	35,3	0,4	---	72,02	39,76	0,90	0,51	24,00
27.03	1,156	36,5	36,9	0,4	---	72,01	40,38	0,90	0,51	24,00
28.03	1,006	30,4	30,8	0,3	---	71,94	38,98	0,90	0,51	24,00
29.03	0,913	28,2	28,5	0,3	---	71,77	39,42	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,66	242,1	244,7	2,7	0,0	71,98	40,43	0,90	0,51	168,00
30.03	1,002	31,6	32,0	0,3	---	71,86	40,26	0,90	0,51	24,00
31.03	1,099	35,4	35,8	0,4	---	72,00	41,02	0,90	0,51	24,00
01.04	1,190	38,1	38,5	0,4	---	72,46	41,29	0,90	0,51	24,00
02.04	1,021	31,7	32,1	0,4	---	72,11	40,00	0,90	0,51	24,00
03.04	0,940	28,2	28,5	0,3	---	72,25	39,03	0,90	0,51	24,00
04.04	0,993	30,5	30,9	0,3	---	72,55	40,08	0,90	0,51	23,00
05.04	1,274	41,8	42,3	0,5	---	73,61	43,21	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,52	237,4	240,0	2,6	0,0	72,45	40,85	0,90	0,51	167,00
06.04	1,356	43,2	43,8	0,5	---	75,76	44,49	0,90	0,51	24,00
07.04	1,263	39,8	40,2	0,5	---	74,52	42,83	0,90	0,51	24,00
08.04	1,287	41,6	42,1	0,5	---	72,99	42,15	0,90	0,51	24,00
09.04	1,178	37,7	38,1	0,4	---	72,81	41,64	0,90	0,51	24,00
10.04	1,336	43,8	44,3	0,5	---	73,27	42,85	0,90	0,51	24,00
11.04	1,169	37,0	37,4	0,4	---	72,72	41,23	0,90	0,51	24,00
12.04	1,036	32,9	33,3	0,4	---	72,70	41,33	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,62	276,1	279,2	3,1	0,0	73,59	42,43	0,90	0,51	168,00
13.04	0,658	20,5	20,7	0,2	---	72,19	40,16	0,90	0,51	24,00
14.04	0,637	19,0	19,2	0,2	---	71,65	38,14	0,90	0,51	24,00
15.04	0,544	17,2	17,4	0,2	---	71,42	39,90	0,90	0,51	24,00
16.04	0,760	22,2	22,4	0,3	---	71,66	37,45	0,90	0,51	24,00
17.04	0,364	12,1	12,2	0,1	---	71,12	41,15	0,90	0,51	24,00
18.04	0,141	5,9	6,0	0,1	---	70,34	46,51	0,90	0,51	24,00
19.04	0,117	5,3	5,3	0,0	---	70,00	47,77	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,22	102,1	103,3	1,2	0,0	71,50	40,03	0,90	0,51	168,00
20.04	0,090	4,7	4,7	0,0	---	69,32	50,15	0,90	0,51	24,00
21.04	0,123	9,6	9,7	0,0	---	63,77	51,08	0,90	0,51	24,00
22.04	0,148	5,9	6,0	0,1	---	70,99	46,22	0,90	0,51	24,00
Итого:	0,36	20,3	20,4	0,1	0,0	67,17	49,44	0,90	0,51	72,00
Итого:	27,38	877,9	887,6	9,7	0,0	72,45	41,34	0,90	0,51	743,0
						dT=	31,11			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		27,38					
Показания интеграторов	На 24:00 22.03.2025	На 24:00 22.04.2025	Результат за период		На 19:00 24.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	227,24	254,63	27,38		254,86		
Расход теплоносителя Мп, т	7240,8	8118,7	877,9		8128,6		
Расход теплоносителя Мо, т	7317,4	8205,0	887,6		8215,0		
Время наработки, ч	4951,7	5694,7	743,0		5738,1		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

