

#126585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
3770
6818
ТВ7 (АСЦП)
13013878
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	11,661	0	124,136	0	0	121,469	0	0	24	0	69	46,1	0,36	0,27	4,4
22.03.2025	11,36	0	132,809	0	0	129,852	0	0	24	0	70,4	49,6	0,36	0,27	5,6
23.03.2025	10,839	0	120,08	0	0	117,485	0	0	24	0	69,2	47,2	0,36	0,27	5,7
24.03.2025	11,973	0	126,571	0	0	123,8	0	0	24	0	69,6	46,6	0,36	0,27	6,8
25.03.2025	11,107	0	127,96	0	0,001	125,188	0	0,001	24	0	69,4	48,2	0,35	0,27	5,5
26.03.2025	10,781	0	105,796	0	0	103,515	0	0	24	0	69,1	44,2	0,36	0,26	4,4
27.03.2025	11,3	0	113,777	0	0	111,326	0	0	24	0	69	44,8	0,35	0,26	6,9
28.03.2025	9,221	0	84,775	0	0,001	82,932	0	0,001	24	0	69,4	42,9	0,37	0,26	5,7
29.03.2025	7,552	0	69,44	0	0	67,959	0	0	24	0	68,7	42,2	0,37	0,26	8,9
30.03.2025	9,624	0	91,554	0	0	89,575	0	0	24	0	69,3	43,7	0,36	0,26	9,9
31.03.2025	10,898	0	107,791	0	0	105,457	0	0	24	0	69,3	44,7	0,36	0,26	6,8
01.04.2025	12,32	0	141,598	0	0,001	138,503	0	0,001	24	0	69,6	48,4	0,35	0,27	5,9
02.04.2025	10,416	0	105,162	0	0	102,88	0	0	24	0	69,3	45,2	0,37	0,26	-
03.04.2025	8,269	0	74,009	0	0	72,393	0	0	24	0	69,6	42,3	0,38	0,26	-
04.04.2025	9,899	0	96,754	0	0	94,661	0	0	24	0	69,3	44,3	0,36	0,26	-
05.04.2025	13,694	0	155,591	0	0	151,944	0	0	24	0	72,5	51	0,36	0,27	-
06.04.2025	15,755	0	194,768	0	0	189,981	0	0	24	0	74,4	54,6	0,36	0,28	-
07.04.2025	13,967	0	142,835	0	0	139,373	0	0	24	0	73,7	49,8	0,36	0,27	-
08.04.2025	13,555	0	146,863	0	0	143,489	0	0	24	0	71,5	49	0,35	0,27	-
09.04.2025	12,828	0	137,202	0	0	134,039	0	0	24	0	71,7	48,9	0,36	0,27	-
10.04.2025	14,365	0	167,866	0	0	163,982	0	0	24	0	71,9	51	0,36	0,27	-
11.04.2025	11,871	0	124,037	0	0	121,26	0	0	24	0	70,6	47,2	0,36	0,27	-
12.04.2025	9,969	0	108,715	0	0	106,328	0	0	24	0	69,8	47,4	0,36	0,26	-
13.04.2025	6,567	0	59,32	0	0	58,046	0	0	24	0	69	42	0,37	0,26	-
14.04.2025	5,292	0	41,559	0	0,001	40,673	0	0,001	24	0	68,6	37,5	0,38	0,25	-
15.04.2025	3,941	0	32,862	0	0	32,153	0	0	24	0	69,2	40	0,35	0,22	-
16.04.2025	5,069	0	38,246	0	0	37,432	0	0	24	0	68,6	36,3	0,34	0,2	-
17.04.2025	2,449	0	20,045	0	0	19,618	0	0	24	0	68,6	38,8	0,36	0,21	-
18.04.2025	0,654	0	7,86	0	0	7,711	0	0	18	6	64,4	44,2	0,31	0,16	-
19.04.2025	0,39	0	5,774	0	0	5,665	0	0	24	0	64,1	47,7	0,26	0,15	-
20.04.2025	0,482	0	6,195	0	0	6,076	0	0	24	0	64,9	46	0,27	0,15	-
Итого:	288,068	0	3011,95	0	0,004	2944,765	0	0,004	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,804														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	6765,997	75335,187	0	66,233	73494,13	0	65,452	19528	140
20.04.2025	7054,063	78347,139	0	66,237	76438,896	0	65,456	20266	146

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 7:37:16