

#131000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО

Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград

3770

6818

ТВ7 (АСЦП)

13013878

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,56	0	11,153	0	0	10,977	0	0	24	0	58	45,9	0,34	0,28	-
22.04.2025	0,697	0	7,878	0	0	7,725	0	0	24	0	65,3	43,8	0,44	0,41	-
23.04.2025	0,686	0	7,872	0	0	7,72	0	0	24	0	65,3	44,1	0,44	0,41	-
24.04.2025	0,71	0	8,584	0	0	8,421	0	0	24	0	64,5	44,4	0,45	0,41	-
25.04.2025	0,688	0	8,381	0	0	8,222	0	0	24	0	64,6	44,6	0,44	0,41	-
26.04.2025	0,426	0	6,505	0	0	6,383	0	0	24	0	64,1	48,1	0,44	0,41	-
27.04.2025	0,519	0	7,814	0	0	7,671	0	0	24	0	63,1	46,9	0,44	0,41	-
28.04.2025	0,721	0	9,498	0	0	9,324	0	0	24	0	63,3	44,8	0,45	0,41	-
29.04.2025	0,741	0	8,842	0	0	8,674	0	0	24	0	64,6	44,2	0,45	0,41	-
30.04.2025	0,739	0	8,507	0	0	8,343	0	0	24	0	65,2	44	0,45	0,41	-
01.05.2025	0,371	0	6,606	0	0	6,486	0	0	24	0	63,1	49,4	0,45	0,41	-
02.05.2025	0,367	0	6,449	0	0	6,331	0	0	24	0	63,3	49,5	0,45	0,41	-
03.05.2025	0,481	0	9,677	0	0	9,522	0	0	24	0	58,9	46,9	0,43	0,4	-
04.05.2025	0,435	0	7,176	0	0	7,046	0	0	24	0	63	48,3	0,45	0,41	-
05.05.2025	0,63	0	8,373	0	0	8,217	0	0	24	0	63,8	45,5	0,45	0,41	-
06.05.2025	0,712	0	11,562	0	0	11,363	0	0	24	0	61,2	46,2	0,44	0,39	-
07.05.2025	0,677	0	8,769	0	0	8,605	0	0	24	0	63,9	45,1	0,44	0,41	-
08.05.2025	0,389	0	7,081	0	0	6,954	0	0	24	0	62,7	49,3	0,44	0,4	-
09.05.2025	0,401	0	6,778	0	0	6,653	0	0	24	0	63,4	49	0,44	0,4	-
10.05.2025	0,384	0	6,47	0	0	6,35	0	0	24	0	63,9	49,5	0,44	0,4	-
11.05.2025	0,484	0	7,739	0	0	7,598	0	0	24	0	63	47,8	0,44	0,4	-
12.05.2025	0,697	0	8,955	0	0	8,788	0	0	24	0	63,9	45	0,44	0,4	-
13.05.2025	0,693	0	8,349	0	0	8,189	0	0	24	0	64,8	44,6	0,44	0,41	-
14.05.2025	0,648	0	8,986	0	0	8,827	0	0	24	0	62,2	44,7	0,42	0,4	-
15.05.2025	0,613	0	8,666	0	0	8,508	0	0	24	0	63,1	45,9	0,43	0,4	-
16.05.2025	0,634	0	8,352	0	0	8,196	0	0	24	0	64,2	45,7	0,44	0,41	-
17.05.2025	0,407	0	6,735	0	0	6,61	0	0	24	0	63,6	48,9	0,44	0,41	-
18.05.2025	0,452	0	7,264	0	0	7,131	0	0	24	0	63,3	48,1	0,44	0,41	-
19.05.2025	0,604	0	8,373	0	0	8,218	0	0	24	0	63,5	46	0,44	0,4	-
20.05.2025	0,668	0	8,211	0	0	8,055	0	0	24	0	64,7	44,9	0,44	0,4	-
Итого:	17,234	0	245,605	0	0	241,107	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,116														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7054,063	78347,139	0	66,237	76438,896	0	65,456	20266	146
20.05.2025	7071,295	78592,744	0	66,237	76679,999	0	65,456	20986	146

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:33:16