

#81254#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/24г.-25/04/24г.

Абонент:зоологическая 2 новый кор

Адрес: БФУ

Договор N:0000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 13013878, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хс735

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.24 23	71,06	44,92	26,15	3,5	2,67	6	115,475	0	0,067 <	112,854	0	0,066 <	0,066	5	2	2,956	0,003	24	0	*
22.04.24 23	71,57	44,76	26,82	3,4	2,64	6	117,445	0	0,074	114,751	0	0,073	0,073	5	2	3,082	0,003	24	0	
23.04.24 23	72,53	42,5	30,03	3,49	2,69	6	92,581	0	0,065 <	90,402	0	0,064 <	0,064	5	2	2,719	0,002	24	0	*
24.04.24 23	71,46	40,74	30,72	3,58	2,64	6	81,213	0	0,049	79,353	0	0,049	0,049	5	2	2,441	0,002	24	0	
25.04.24 23	70,42	39,74	30,68	3,6	2,63	6	72,905	0	0,055	71,277	0	0,055	0,055	5	2	2,19	0,002	24	0	
Итого/Средн	71,44	42,92	28,52	3,52	2,65	6	479,619	0	0,31	468,637	0	0,307	0,307	5	2	13,389	0,012	120	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.24 23	53824,075	0	52,598	52496,869	0	51,961	51,961	1102,717	2,379	11514	138
25.04.24 23	54303,694	0	52,908	52965,506	0	52,269	52,269	1116,105	2,391	11634	138
Итого	479,619	0	0,31	468,637	0	0,307	0,307	13,389	0,012	120	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(!) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/04/24г.-20/05/24г.

Абонент:зоологическая 2 новый кор

Адрес: _____

Договор N:0000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 13013878, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хс735

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.04.24 23	68,65	41,08	27,57	3,65	2,63	6	42,769	0	0,038 <	41,86	0	0,038 <	0,038	5	2	1,156	0,001	24	0	*
27.04.24 23	66,26	45,73	20,53	3,74	2,52	6	6,279	0	0 <	6,154	0	0 <	0	5	2	0,126	0	24	0	*
28.04.24 23	66,62	48,87	17,75	3,83	2,47	6	5,346	0	0 <	5,238	0	0 <	0	5	2	0,093	0	24	0	*
29.04.24 23	67,65	48,64	19,01	3,92	2,48	6	5	0	0 <	4,896	0	0 <	0	5	2	0,093	0	24	0	*
30.04.24 23	68,64	48,27	20,37	3,98	2,51	6	4,719	0	0 <	4,618	0	0 <	0	5	2	0,094	0	24	0	*
01.05.24 23	67,8	47,98	19,82	3,7	2,35	6	4,95	0	0 <	4,847	0	0 <	0	5	2	0,096	0	24	0	*
02.05.24 23	65,78	46,16	19,63	2,46	1,69	6	6,3	0	0 <	6,176	0	0 <	0	5	2	0,121	0	24	0	*
03.05.24 23	68,1	45,62	22,48	2,25	1,49	6	5,64	0	0 <	5,521	0	0 <	0	5	2	0,124	0	24	0	*
04.05.24 23	64,55	47,42	17,13	2,29	1,52	6	6,352	0	0 <	6,231	0	0 <	0	5	2	0,107	0	24	0	*
05.05.24 23	64,6	48,86	15,74	2,26	1,49	6	5,943	0	0 <	5,829	0	0 <	0	5	2	0,092	0	24	0	*
06.05.24 23	63,01	46,27	16,74	3,61	3,13	6	7,213	0	0 <	7,081	0	0 <	0	5	2	0,119	0	24	0	*
07.05.24 23	65,38	45,7	19,67	4,55	4,21	6	6,964	0	0 <	6,828	0	0 <	0	5	2	0,134	0	24	0	*
08.05.24 23	65,32	44,96	20,36	4,5	4,18	6	7,199	0	0 <	7,059	0	0 <	0	5	2	0,144	0	24	0	*

09.05.24 23	64,2	50	14,2	4,54	4,18	6	6,265	0	0 <	6,147	0	0 <	0	5	2	0,087	0	24	0	*
10.05.24 23	64,55	50,08	14,47	4,52	4,2	6	6,09	0	0 <	5,974	0	0 <	0	5	2	0,086	0	24	0	*
11.05.24 23	64,74	48,74	16	4,52	4,19	6	6,369	0	0 <	6,247	0	0 <	0	5	2	0,1	0	24	0	*
12.05.24 23	64,28	48,46	15,82	4,53	4,19	6	6,649	0	0 <	6,523	0	0 <	0	5	2	0,103	0	24	0	*
13.05.24 23	65,05	44,73	20,32	4,53	4,2	6	7,588	0	0 <	7,441	0	0 <	0	5	2	0,151	0	24	0	*
14.05.24 23	64,48	44,57	19,91	4	3,72	6	6,681	< 0	0 <	6,555	< 0	0 <	0	5	2	0,131	0	24	0	*
15.05.24 23	65,75	45,05	20,7	4,56	4,22	6	6,947	0	0 <	6,811	0	0 <	0	5	2	0,141	0	24	0	*
16.05.24 23	65,13	45,86	19,27	4,55	4,2	6	7,115	0	0 <	6,978	0	0 <	0	5	2	0,134	0	24	0	*
17.05.24 23	65,69	45,49	20,2	4,51	4,2	6	7	0	0 <	6,862	0	0 <	0	5	2	0,139	0	24	0	*
18.05.24 23	65,55	47,87	17,68	4,53	4,19	6	6,046	0	0 <	5,928	0	0 <	0	5	2	0,105	0	24	0	*
19.05.24 23	64,06	49,08	14,98	4,53	4,19	6	6,218	0	0 <	6,101	0	0 <	0	5	2	0,091	0	24	0	*
20.05.24 23	65,15	44,54	20,61	4,53	4,19	6	7,17	0	0 <	7,031	0	0 <	0	5	2	0,145	0	24	0	*
Итого/Средн	66,11	45,63	20,48	3,94	3,3	6	194,81	0	0,038	190,938	0	0,038	0,038	5	2	3,915	0,001	600	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.04.24 23	54303,694	0	52,908	52965,506	0	52,269	52,269	1116,105	2,391	11634	138
20.05.24 23	54498,504	0	52,946	53156,443	0	52,307	52,307	1120,02	2,392	12234	138
Итого	194,81	0	0,038	190,938	0	0,038	0,038	3,915	0,001	600	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

