

#126754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента	3770
Порядковый номер	819
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30837
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	3,338	186,81	24	0	70,7	54,5	5,6
22.03.2025	3,305	184,66	24	0	72,2	53,1	5,7
23.03.2025	3,368	159,34	24	0	72	52,6	6,8
24.03.2025	3,172	187,48	24	0	65,6	54	5,5
25.03.2025	2,6	205,95	24	0	60	50,9	4,4
26.03.2025	3,444	162,24	24	0	72	53,9	6,9
27.03.2025	3,415	175,99	24	0	72,1	55,4	5,7
28.03.2025	3,073	128,55	24	0	72	50	8,9
29.03.2025	2,702	107,16	24	0	71,7	47,9	9,9
30.03.2025	3,2	143,38	24	0	72	52,9	6,8
31.03.2025	3,207	154,59	24	0	72	53,8	5,9
01.04.2025	3,361	178,18	24	0	72,1	55,7	-
02.04.2025	3,014	134,82	24	0	71,9	50,9	-
03.04.2025	2,763	104,11	24	0	71,7	47,7	-
04.04.2025	2,992	150,65	24	0	71,9	52,9	-
05.04.2025	3,442	226,35	24	0	73,5	60,3	-
06.04.2025	3,775	251,96	24	0	75,5	62,2	-
07.04.2025	3,552	228,65	24	0	74,3	59,4	-
08.04.2025	3,505	230,31	24	0	72,4	58,1	-
09.04.2025	3,372	222,69	24	0	72,2	57	-
10.04.2025	3,486	244,94	24	0	72,7	59,5	-
11.04.2025	3,141	192,28	24	0	72,2	56,6	-
12.04.2025	3,091	191,63	24	0	72	53,6	-
13.04.2025	2,446	97,82	24	0	71,6	48,6	-
14.04.2025	2,386	82,15	24	0	71,5	46,2	-
15.04.2025	2,103	74,71	24	0	71,4	47,1	-
16.04.2025	1,807	68,07	24	0	71,1	48,7	-
17.04.2025	1,227	52,52	24	0	69,4	50,4	-
18.04.2025	1,215	50,9	24	0	69,9	50,6	-
19.04.2025	1,178	50,44	24	0	70	51,1	-
20.04.2025	1,175	50,64	24	0	69,7	51	-
Итого:	87,855	4679,97	744	0	0	0	0
Гкал	75,555						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	16070,312	782556,38	183978,87
20.04.2025	16158,167	787236,35	184722,87

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 7:56:04