

#126465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (ASCII)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	23,47	0	188,655	0	0	184,276	0	0	24	0	72,2	41,8	0,55	0,37	4,4
22.03.2025	24,742	0	252,26	0	0	246,408	0	0	24	0	72,2	48,3	0,54	0,37	5,6
23.03.2025	25,352	0	259,34	0	0	253,333	0	0	24	0	72	48,2	0,55	0,37	5,7
24.03.2025	27,782	0	260,205	0	0	254,128	0	0	24	0	72,3	46,3	0,54	0,37	6,8
25.03.2025	24,693	0	270,195	0	0	263,92	0	0	24	0	72,3	49,9	0,54	0,37	5,5
26.03.2025	27,478	0	246,81	0	0	241,081	0	0	24	0	72,1	44,9	0,54	0,37	4,4
27.03.2025	27,869	0	270,87	0	0	264,589	0	0	24	0	72,1	47	0,54	0,37	6,9
28.03.2025	21,257	0	177,04	0	0	172,94	0	0	24	0	72,1	42,7	0,55	0,37	5,7
29.03.2025	18,094	0	149,215	0	0	145,769	0	0	24	0	71,9	42,3	0,55	0,37	8,9
30.03.2025	24,791	0	212,45	0	0	207,543	0	0	24	0	71,9	43,4	0,55	0,37	9,9
31.03.2025	25,66	0	227,73	0	0	222,456	0	0	24	0	72,1	44,6	0,55	0,37	6,8
01.04.2025	26,603	0	241,9	0	0	236,218	0	0	24	0	72,6	45,7	0,54	0,37	5,9
02.04.2025	20,648	0	169,05	0	0	165,112	0	0	24	0	72,3	42,5	0,53	0,37	-
03.04.2025	15,075	0	117,235	0	0	114,514	0	0	24	0	72,1	40,7	0,54	0,36	-
04.04.2025	21,055	0	157,105	0	0	153,411	0	0	24	0	72,6	39,9	0,54	0,36	-
05.04.2025	29,012	0	281,895	0	0	275,125	0	0	24	0	73,4	48,3	0,52	0,37	-
06.04.2025	31,735	0	370,975	0	0	361,54	0	0	24	0	75,9	55	0,51	0,37	-
07.04.2025	28,87	0	294,57	0	0	287,308	0	0	24	0	74,6	50,7	0,52	0,37	-
08.04.2025	26,419	0	233,47	0	0	227,929	0	0	24	0	73,1	45,4	0,53	0,37	-
09.04.2025	26,565	0	235,94	0	0	230,377	0	0	24	0	72,8	45,3	0,52	0,37	-
10.04.2025	30,164	0	349,27	0	0	340,901	0	0	24	0	73,4	52,3	0,51	0,37	-
11.04.2025	26,216	0	233,19	0	0	227,691	0	0	24	0	72,8	45,3	0,53	0,37	-
12.04.2025	23,16	0	209,93	0	0	204,977	0	0	24	0	72,8	45,9	0,53	0,36	-
13.04.2025	15,348	0	124,865	0	0	121,946	0	0	24	0	72,4	42,4	0,54	0,36	-
14.04.2025	14,19	0	106,34	0	0	103,876	0	0	24	0	72	39,4	0,54	0,35	-
15.04.2025	8,321	0	191,395	0	0	186,984	0	0	24	0	71,7	61,1	0,51	0,34	-
16.04.2025	3,365	0	504,945	0	0	493,292	0	0	24	0	71,9	70,3	0,49	0,32	-
17.04.2025	2,242	0	550,555	0	0	537,825	0	0	24	0	71,9	71	0,45	0,31	-
18.04.2025	1,775	0	320,43	0	0	313,019	0	0	24	0	71,9	70,6	0,44	0,32	-
19.04.2025	1,979	0	175,035	0	0	171,002	0	0	24	0	71,8	69,1	0,45	0,32	-
20.04.2025	2,254	0	399,16	0	0	390,175	0	0	24	0	70,8	69,4	0,44	0,31	-
Итого:	626,184	0	7782,025	0	0	7599,665	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	149,561														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	5892,147	70677	0	0	68925,24	0	0	8744	149
20.04.2025	6518,332	78459,025	0	0	76524,906	0	0	9488	149

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 10:44:17