

#130933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (АСЦП)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	2,507	0	374,42	0	0	365,898	0	0	24	0	71,2	69,6	0,42	0,32	-
22.04.2025	3,706	0	385,355	0	0	376,409	0	0	24	0	72	69,7	0,43	0,32	-
23.04.2025	3,388	0	369,675	0	0	360,984	0	0	24	0	72,5	70,3	0,43	0,32	-
24.04.2025	3,358	0	370,25	0	0	361,588	0	0	24	0	72,4	70,2	0,43	0,32	-
25.04.2025	3,995	0	380,555	0	0	371,673	0	0	24	0	72,3	69,7	0,43	0,32	-
26.04.2025	4,234	0	392,065	0	0	382,895	0	0	24	0	72,4	69,8	0,43	0,32	-
27.04.2025	3,624	0	427,05	0	0	417,03	0	0	24	0	72,5	70,4	0,43	0,32	-
28.04.2025	3,519	0	371,395	0	0	362,67	0	0	24	0	72,5	70,2	0,43	0,32	-
29.04.2025	3,315	0	383,2	0	0	374,241	0	0	24	0	72,4	70,3	0,43	0,32	-
30.04.2025	3,523	0	390,13	0	0	380,979	0	0	24	0	72,5	70,3	0,43	0,32	-
01.05.2025	3,2	0	386,69	0	0	377,632	0	0	24	0	72,4	70,4	0,44	0,32	-
02.05.2025	2,454	0	344,61	0	0	336,568	0	0	24	0	72,3	70,6	0,44	0,32	-
03.05.2025	2,43	0	370,66	0	0	362,112	0	0	24	0	71,7	70,2	0,42	0,31	-
04.05.2025	3,443	0	348,83	0	0	340,622	0	0	21	3	72,6	70,3	0,44	0,32	-
05.05.2025	3,903	0	389,51	0	0	380,525	0	0	24	0	71,8	69,3	0,43	0,32	-
06.05.2025	4,004	0	357,285	0	0	350,007	0	0	24	0	67	64,3	0,43	0,33	-
07.05.2025	4,154	0	302,06	0	0	294,828	0	0	24	0	73,2	69,9	0,43	0,33	-
08.05.2025	4,373	0	306,375	0	0	298,981	0	0	24	0	73,6	70,1	0,43	0,33	-
09.05.2025	4,727	0	290,405	0	0	283,446	0	0	24	0	73,4	69,4	0,43	0,33	-
10.05.2025	4,299	0	306,6	0	0	299,221	0	0	24	0	73,6	70,2	0,43	0,33	-
11.05.2025	3,695	0	345,635	0	0	337,411	0	0	24	0	73	70,4	0,43	0,33	-
12.05.2025	3,513	0	369,065	0	0	360,205	0	0	24	0	73,5	71,2	0,43	0,33	-
13.05.2025	3,434	0	365,665	0	0	356,924	0	0	24	0	73,3	71	0,43	0,33	-
14.05.2025	3,7	0	280,96	0	0	274,273	0	0	24	0	73,1	69,9	0,42	0,33	-
15.05.2025	4,26	0	283,995	0	0	277,359	0	0	24	0	72,2	68,5	0,42	0,33	-
16.05.2025	4,146	0	287,685	0	0	281,015	0	0	24	0	72	68,5	0,42	0,33	-
17.05.2025	4,357	0	282,645	0	0	276,006	0	0	24	0	72,6	68,8	0,42	0,33	-
18.05.2025	3,367	0	375,85	0	0	366,928	0	0	24	0	72,9	70,7	0,41	0,33	-
19.05.2025	3,546	0	332,81	0	0	325,06	0	0	24	0	72,3	69,7	0,42	0,33	-
20.05.2025	2,918	0	297,76	0	0	290,691	0	0	24	0	73	70,6	0,42	0,33	-
Итого:	109,092	0	10469,19	0	0	10224,181	0	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,056														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	6518,332	78459,025	0	0	76524,906	0	0	9488	149
20.05.2025	6627,425	88928,215	0	0	86749,084	0	0	10205	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 14:03:28