

#121085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЗЕНИТ Финанс, ООО

Ленинский проспект 155А, Калининград

2420

8925

ТВ7

20113725

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	3,98	0	46,009	0	0	44,704	0	0	24	17	0	0	80,7	59,5	0,42	0,31	-
22.02.2025	3,469	0	42,52	0	0	41,408	0	0	24	17	0	0	77	57	0,42	0,31	-
23.02.2025	3,317	0	41,127	0	0	40,093	0	0	24	17	0	0	75,4	55,6	0,41	0,31	-
24.02.2025	3,3	0	44,114	0	0	43,059	0	0	24	17	0	0	73,3	55	0,42	0,31	-
25.02.2025	3,257	0	45,597	0	0	44,541	0	0	24	17	0	0	71,9	54,5	0,43	0,31	-
26.02.2025	3,114	0	41,477	0	0	40,516	0	0	24	17	0	0	71,9	53,6	0,42	0,31	-
27.02.2025	3,132	0	41,097	0	0	40,135	0	0	24	17	0	0	72,4	53,8	0,42	0,31	-
28.02.2025	3,249	0	45,798	0	0	44,729	0	0	24	17	0	0	72,3	55	0,43	0,31	-
01.03.2025	3,185	0	44,546	0	0	43,492	0	0	24	17	0	0	72,8	55,3	0,42	0,31	-
02.03.2025	3,173	0	44,789	0	0	43,738	0	0	24	17	0	0	72,4	55,1	0,43	0,31	-
03.03.2025	3,072	0	41,113	0	0,001	40,161	0	0,001	24	17	0	0	72	53,7	0,42	0,31	-
04.03.2025	2,975	0	38,57	0	0	37,68	0	0	24	17	0	0	71,8	53	0,43	0,31	-
05.03.2025	2,694	0	30,085	0	0	29,393	0	0	24	17	0	0	71,7	49,8	0,43	0,32	-
06.03.2025	2,483	0	27,731	0	0	27,093	0	0	24	17	0	0	71,6	49,8	0,43	0,32	-
07.03.2025	2,543	0	31,414	0	0	30,684	0	0	24	17	0	0	72	52,3	0,43	0,31	-
08.03.2025	2,397	0	30,046	0	0	29,351	0	0	24	17	0	0	71,9	52,4	0,43	0,31	-
09.03.2025	2,298	0	28,144	0	0	27,501	0	0	24	17	0	0	71,5	51,6	0,43	0,31	-
10.03.2025	2,101	0	23,294	0	0	22,763	0	0	24	17	0	0	71,3	49,3	0,43	0,31	-
11.03.2025	3,018	0	40,485	0	0	39,547	0	0	24	17	0	0	72	53,8	0,42	0,31	-
12.03.2025	2,861	0	35,628	0	0	34,802	0	0	24	17	0	0	72	52,4	0,42	0,31	-
13.03.2025	3,11	0	41,31	0	0	40,331	0	0	24	17	0	0	72,9	54,5	0,42	0,31	-
14.03.2025	3,197	0	42,231	0	0,005	41,212	0	0,005	24	17	0	0	73,6	55,2	0,42	0,31	-
15.03.2025	3,124	0,001	39,551	0	0	38,561	0	0	24	17	0	0	75,1	55,8	0,41	0,31	-
16.03.2025	3,199	0	42,639	0	0	41,591	0	0	24	17	0	0	74,4	56	0,41	0,3	-
17.03.2025	3,451	0	46,757	0	0	45,585	0	0	24	17	0	0	75,3	57,3	0,42	0,3	-
18.03.2025	3,214	0	43,23	0	0	42,192	0	0	24	17	0	0	73,5	55,3	0,42	0,31	-
19.03.2025	2,957	0	38,734	0	0,001	37,836	0	0,001	24	17	0	0	71,9	53,2	0,41	0,31	-
20.03.2025	2,645	0	32,676	0	0	31,918	0	0	24	17	0	0	72,1	52,4	0,42	0,31	-
Итого:	84,515	0	1090,712	0	0,007	1064,616	0	0,007	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,186																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	865,66	9585,773	0	0,327	9352,957	0	0,324	11068	175
20.03.2025	950,176	10676,488	0	0,334	10417,574	0	0,331	11740	175

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:14:12