

#6877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель ЗЕНИТ Финанс, ООО
 Адрес потребителя Ленинский проспект 155А, Калининград
 Номер абонента 2420
 Порядковый номер 8925
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20113725
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,201	0	20,791	0	0	20,341	0	0	24	0	0	0	69,4	43,6	0,56	0,3	9,9
22.04.2021	3,139	0	31,656	0	0	30,932	0	0	24	0	0	0	71,5	47,4	0,55	0,31	8,6
23.04.2021	3,211	0	33,613	0	0	32,836	0	0	24	0	0	0	72,1	48,7	0,56	0,31	4,6
24.04.2021	3,116	0	37,177	0	0	36,346	0	0	24	0	0	0	70,6	50,2	0,55	0,31	4,6
25.04.2021	3,176	0	38,102	0	0	37,255	0	0	24	0	0	0	70,4	50,1	0,55	0,31	4
26.04.2021	3,772	0	47,451	0	0,012	46,374	0	0,012	24	0	0	0	71,3	52	0,54	0,31	3,7
27.04.2021	3,295	0,002	40,979	0	0,143	40,046	0	0,141	24	0	0	0	71,4	52	0,56	0,31	2,9
28.04.2021	2,191	0,027	26,624	0	0	26,033	0	0	24	0	0	0	70,4	50,4	0,56	0,31	4,1
29.04.2021	1,838	0	18,834	0	0	18,425	0	0	24	0	0	0	69,6	45,8	0,55	0,31	6,7
30.04.2021	2,025	0	19,351	0	0	18,933	0	0	24	0	0	0	69,5	44	0,51	0,29	9,3
01.05.2021	2,067	0	22,625	0	0	22,124	0	0	24	0	0	0	70,3	48	0,57	0,29	7
02.05.2021	2,513	0	28,827	0	0	28,182	0	0	24	0	0	0	70,7	49,4	0,59	0,29	7,3
03.05.2021	2,367	0	25,838	0	0	25,252	0	0	24	0	0	0	71,2	48,9	0,58	0,29	6,2
04.05.2021	1,877	0	16,889	0	0	16,512	0	0	24	0	0	0	70,7	43,6	0,54	0,29	5,8
05.05.2021	1,669	0	13,856	0	0	13,548	0	0	24	0	0	0	70,4	41	0,51	0,3	9,6
06.05.2021	2,195	0	19,951	0	0	19,495	0	0	24	0	0	0	71,5	44,6	0,52	0,3	10,4
07.05.2021	2,106	0	20,621	0	0	20,151	0	0	24	0	0	0	71,5	46,6	0,53	0,3	6,9
08.05.2021	2,228	0	24,177	0	0	23,63	0	0	24	0	0	0	71,1	48,6	0,52	0,3	6,9
09.05.2021	1,61	0	16,699	0	0	16,321	0	0	24	0	0	0	71,2	47,8	0,54	0,3	6,3
10.05.2021	0,782	0	7,272	0	0	7,121	0	0	24	0	0	0	67,4	41,7	0,53	0,3	11,1
11.05.2021	0,544	0	5,67	0	0	5,561	0	0	24	0	0	0	64,9	41,8	0,54	0,3	17,8
12.05.2021	0,494	0	5,615	0	0	5,512	0	0	24	0	0	0	63,5	42,3	0,57	0,3	19,7
13.05.2021	0,823	0	8,448	0	0,001	8,285	0	0,001	24	0	0	0	65,1	41,4	0,49	0,29	19,2
14.05.2021	1,156	0	10,219	0	0	10,006	0	0	24	0	0	0	67,9	40,4	0,55	0,29	9,9
15.05.2021	1,291	0	10,38	0	0	10,152	0	0	24	0	0	0	69,8	39,5	0,56	0,29	10,6
16.05.2021	1,053	0	9,572	0	0	9,379	0	0	24	0	0	0	66,7	40	0,55	0,29	10
17.05.2021	0,838	0	7,582	0	0	7,427	0	0	24	0	0	0	67,3	40,4	0,56	0,29	12,5
18.05.2021	0,922	0	8,278	0	0	8,111	0	0	24	0	0	0	66,9	39,8	0,55	0,29	14,5
19.05.2021	1,294	0	10,035	0	0,001	9,813	0	0,001	24	0	0	0	70,3	38,9	0,59	0,3	11,4
20.05.2021	1,359	0	11,115	0	0	10,87	0	0	24	0	0	0	70,2	40,4	0,61	0,31	10,4
Итого:	57,152	0	598,247	0	0,157	584,973	0	0,155	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,651																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	704,594	7331,696	0	0,349	7142,499	0	0,345	6370	3
20.05.2021	761,748	7929,943	0	0,506	7727,47	0	0,5	7090	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.05.2021 9:12:53