

#126829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, ГУЗ ОТ  
Невского 90А, Калининград  
4060  
5600  
ТЭМ-104  
1563456  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,797	37345,227	40,336	0	36546,207	39,828	0	24	24	0	0	72,2	52	0	9,1	5,1	0	5,6
22.03.2025	0,723	41,168	41,242	0	40,223	40,68	0	24	24	0	0	72,1	54,2	0	9,1	5,1	0	5,7
23.03.2025	0,69	36,23	36,293	0	35,426	35,852	0	23,99	23,99	0	0	70,4	51	0	9,1	5,1	0	6,8
24.03.2025	0,756	39,91	39,984	0	39,039	39,504	0	24	24	0	0	70,1	50,8	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	0,754	40,367	40,434	0	39,48	39,941	0	24	24	0	0	70,3	51,3	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	0,752	39,934	40,004	0	39,051	39,512	0	24	24	0	0	70,4	51,2	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	0,762	39,672	39,742	0	38,801	39,266	0	24	24	0	0	70,3	50,7	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	0,749	39,969	40,039	0	39,074	39,535	0	24	24	0	0	71	51,9	0	9,1	5,1	0	8,9
29.03.2025	0,662	39,684	39,754	0	38,812	39,234	0	24	24	0	0	70,1	53,2	0	9,1	5,1	0	9,9
30.03.2025	0,647	39,773	39,848	0	38,938	39,348	0	24	24	0	0	68,4	51,9	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	0,715	38,754	38,828	0	37,953	38,387	0	24	24	0	0	68,1	49,4	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	0,699	38,219	38,285	0	37,434	37,855	0	24	24	0	0	67,7	49,1	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	0,718	39,812	39,883	0	38,98	39,418	0	24	24	0	0	68,4	50,1	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	0,733	-369,141	39,516	0	-37009,418	39,027	0	24	24	0	0	70,2	51,3	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	0,718	449,254	40,754	0	37087,793	40,262	0	24	24	0	0	69,1	51,2	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	0,625	39,582	39,656	0	38,781	39,172	0	24	24	0	0	67,2	51,2	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	0,686	41,598	41,676	0	40,758	41,18	0	24	24	0	0	67,1	50,4	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	0,754	41,812	41,891	0	40,961	41,422	0	24	24	0	0	67,2	48,9	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	0,719	42,051	42,125	0	41,195	41,637	0	24	24	0	0	67,4	50	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	0,747	42,105	42,188	0	41,242	41,699	0	24	24	0	0	67,7	49,7	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	0,73	41,953	42,027	0	41,105	41,551	0	24	24	0	0	67,2	49,5	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	0,726	42,062	42,137	0	41,195	41,645	0	24	24	0	0	67,7	50,1	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	0,716	42,418	42,5	0	41,508	41,957	0	24	24	0	0	69,4	52,2	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	0,68	40,727	40,801	0	39,82	40,254	0	24	24	0	0	70,6	53,7	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	0,762	40,938	41,016	0	39,996	40,48	0	24	24	0	0	72,1	53,1	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	0,773	40,715	40,797	0	39,762	40,254	0	24	24	0	0	72,8	53,4	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	0,528	27,719	27,773	0	27,07	27,406	0	24	24	0	0	72,6	53,2	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	0,105	-38382,512	8,477	0	-37501,188	8,34	0	24	24	0	0	71,2	58,5	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	0,076	38399,059	8,09	0	37517,371	7,953	0	24	24	0	0	69	59,4	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	0,035	7,52	7,527	0	7,359	7,387	0	24	24	0	0	69,1	64,5	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	0,041	7,59	7,602	0	7,43	7,457	0	24	24	0	0	69,1	63,7	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	19,578	38414,169	1111,225	0	37592,158	1097,443	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,578																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	642,141	0	37369,691	0	0	36902,191	0	31810,28	0,02
20.04.2025	661,719	38414,168	38480,914	0	37592,16	37999,633	0	32554,27	0,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2025 8:15:01